



## ガスメーターの復帰操作方法

1

STOP



震度5程度以上の地震でガスメーターがガスを止めます。復帰の準備として、すべてのガス機器を止めてください。

2

PUSH




復帰ボタンを奥までしっかり押して、ゆっくり手を離してください。ボタンは元に戻り、赤ランプは再び点滅します。

★メーターによってはキャップがないものもあります

3


WAIT



復帰ボタンのキャップを元に戻し、約3分お待ちください。3分の間、ガスメーターがガス漏れの有無を確認しています。


4

RETURN



3分経過後、ガスメーターの赤ランプが消えていればOKです。ガスが使えます。赤ランプが消えなければ、ガス会社に連絡を。

## ガスメーターの設置場所例



外に複数並列設置



玄関脇や共用廊下のメーターボックス内

マンション・アパートの場合



一戸建ての場合



屋外・玄関付近の外壁